



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaría de Obras

CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 3

EX-2016-24005383- -MGEYA-DGIURB
LICITACION PUBLICA - OBRA: "Puesta en valor de Infraestructuras Deportivas del Parque Roca para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 - Parque Olímpico - Pabellón B"

1. La presente circular se emite a los efectos de acompañar la siguiente documentación, la que deberá reemplazar en caso de corresponder a la ya existente:

NOMBRE DE PLANO	CONTENIDO	OBSERVACIONES	Nº SADE
POL_IE_PB_PAT	ESQUEMA PUESTA A TIERRA PABELLON B	REEMPLAZA DOCUMENTACION LICITATORIA	PLANO-2017-03897931- - DGIURB
POL-PB-ES-001	ESQUEMA ESTRUCTURAL SOBRE SUBSUELO (CON LOSAS SOBRE NUCLEOS) PABELLON B	REEMPLAZA DOCUMENTACION LICITATORIA	PLANO-2017-03898093- - DGIURB
POL_AA_B_CO	CORTE LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL PABELLON B	REEMPLAZA DOCUMENTACION LICITATORIA	PLANO-2017-03897322- DGIURB
POL_AA_B_MS	PLANTA MOVIMIENTO DE SUELOS PABELLON B	REEMPLAZA DOCUMENTACION LICITATORIA	PLANO-2017-03897448- - DGIURB
POL_AA_B_P00	PLANTA DE ARQUITECTURA PLANTA BAJA PABELLON B	REEMPLAZA DOCUMENTACION LICITATORIA	PLANO-2017-03897575- - DGIURB
POL_AA_B_PS1	PLANTA DE ARQUITECTURA PLANTA SUBSUELO PABELLON B	REEMPLAZA DOCUMENTACION LICITATORIA	PLANO-2017-03897660- - DGIURB
POL_EE_B_FU	ESQUEMA ESTRUCTURAL FUNDACIONES CON DETALLE DE PILOTES PABELLON B	REEMPLAZA DOCUMENTACION LICITATORIA	PLANO-2017-03898390- - DGIURB
POL_EP_A_MP	PLANTA MASTERPLAN PARQUE OLIMPICO CON NIVELES FINALES DE PROYECTO	REEMPLAZA DOCUMENTACION	PLANO-2017-03898519- - DGIURB



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte Subsecretaría de Obras

		LICITATORIA	
POL_EP_A_Estudio Suelos V2	SONDEOS DE ESTUDIO GEOTÉCNICO	PLANO NUEVO	PLANO-2017-03850287- DGIURB
MEMORIA CÁLCULO PAB.B	MEMORIA DE CALCULO PABELLON B	INFORME NUEVO	IF-2017-03849333-DGIURB

Los potenciales oferentes podrán retirar la documentación en Autocad por la Av. Martín García 346, 5º Piso Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de 10:00 a 16:00 hs.

2. En el ítem 2.2.6.1 "Antecedentes":

DONDE DICE

A los fines de acreditar la experiencia e idoneidad se tendrán en cuenta los antecedentes de obras de magnitud y complejidad similar o superior acreditados por el oferente en los últimos cinco (5) años en trabajos de envergadura similar.

Los oferentes deben acreditar haber ejecutado, como contratista principal o subcontratista Obras de ingeniería, fabricación y montaje de estructuras de cubiertas de grandes luces superiores a 50 m. por más de 50.000 m².y/u obras de Ingeniería, fabricación y montaje de estructuras, en proyectos de más de 1000 tn de acero.

DEBE DECIR

A los fines de acreditar la experiencia e idoneidad se tendrán en cuenta los antecedentes de obras de magnitud y complejidad similar o superior acreditados por el oferente en los últimos cinco (5) años en trabajos de envergadura similar.

La empresa oferente, deberá presentar antecedentes en proyecto y construcción de obras de envergadura comparable y complejidad similar o superior a las de objeto de la licitación. Estos deberán incluir obras en las que se hayan ejecutado, la contratista o su subcontratista, ingeniería, fabricación y montaje, por más de 20.000 m² de estructuras de cubiertas de grandes luces superiores a 50 m. Y haber ejecutado, la contratista o su subcontratista, ingeniería, fabricación y montaje de estructuras, en proyectos de más de 1000 tn de acero.

3. Respecto del Curso Critical Chain Project Management o Cadena Crítica, se indica que aquellos oferentes que cuenten con dicho comprobante deberán acompañarlo con su oferta. Sin perjuicio de ello, si el que resultare preadjudicatario no contare con dicho comprobante o asistencia al curso, podrá realizarlo previo a la adjudicación de la presente licitación en la fecha y hora que oportunamente se indique a tales efectos. Por tanto, dicho requisito podrá ser cumplimentado con posterioridad a la apertura.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Subsecretaría de Obras

4. Se informa que para la OFICINA PARA LA INSPECCION DE OBRA Y COMUNICACIÓN, se debe cumplimentar lo siguiente:

REQUISITORIAS PARA OBRADOR

El Contratista proveerá para el uso exclusivo de la Inspección una oficina amueblada y equipada en un contenedor de 40 pies con alarma antirrobo.

Todas las ventanas tendrán tela mosquitero, rejas, cerraduras y sistemas adecuados de protección solar, según su orientación.

La oficina contará con acondicionamiento de aire frío-calor, de características y capacidad acordes con el volumen de la edificación y con las condiciones climáticas de esta zona.

Dos baños integrados, uno de hombres y otro de mujeres, contarán con ventilación forzada y circuitos de agua corriente potable, fría y caliente.

La iluminación será efectuada mediante equipos de tubos fluorescentes, de tipo compensado, asegurando un nivel de iluminación mínima sobre el plano de trabajo de 300 lux. Todos los ambientes contarán con un número adecuado de tomacorrientes. El tablero general estará provisto de llaves termomagnéticas y de protección diferencial.

Se deberá disponer de un sistema de limpieza diario para oficinas y sanitarios así como la reposición de los artículos de higiene (jabón – papel higiénico- etc.)

Asimismo se debe proveer como mínimo el siguiente equipamiento nuevo, de calidad aprobada por la Inspección:

- 5 Escritorios 1.40 x 0.70 con cajonera por 3 cajones con cerradura, en melamina blanca y cantos de plástico.
- 8 Sillas con ruedas/apoya brazos y regulables en altura, para escritorios.
- 1 Mesa de reuniones para 12 personas con 12 sillas para oficina apilables reforzadas con patas metálicas
- 2 Bibliotecas de 0,80 m x 0,40 m x 1,80 m, con 4 estantes regulables y puertas con cerradura en melamina blanca.
- 2 Percheros
- Cestos para reciclado + Basura
- 3 Computadoras con el siguiente Software; Windows 10 + Autocad + Office con Project + Visualizador de PDF + Adobe Acrobat Pro. Entrada frontal para dos USB 3.0, 500 gb de disco rígido, Monitor plano de 20 pulgadas, Intel Core i5, 16 g de Ram. 1 juego de parlantes. + Teclado + Mouse
- 2 notebooks de marca reconocida: Intel i5 4, 750 Gb. de disco rígido, 8 Gb de RAM DDR 3, 4 puertos USB 3.0, monitor color, teclado expandido, mouse de



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte Subsecretaría de Obras

tres teclas, lectora/grabadora de CD y DVD, Monitor 17" mínimo, Conexión a servicio de Banda ancha, software instalado (Windows 10, Microsoft Office Professional, AutoCAD 2012), estabilizador de tensión (1). Las características son orientativas y las finales de este equipamiento será convenido con la Inspección de acuerdo al hardware disponible en el mercado al momento de su entrega, siendo la requerida de última generación,

- 5 Estabilizadores de Tensión.
- 1 Impresora multifunción Tipo HP, color de chorro de tinta, tamaño A3.
- 1 Plotter HP DesignJet serie T520, tamaño 36 pulgadas.con provisión de hojas y cartuchos mientras dure la obra
- Instalación de Red para 5 Computadoras + Periféricos.
- Suministro + Instalación de Internet WIFI de 10 Megas como mínimo

Mobiliario Office

- Kitchenette
- Dispenser de agua fría y caliente.
- Heladera Bajo Mesada + Cafetera + Micro-ondas.

Elementos de seguridad

- Botines, cascos, guantes, audífono, arneses, gafas, chalecos de seguridad, impermeables, etc. para la inspección (cantidad 5) y cascos.

Elementos de Campo

- Elementos de medición; cintas de 8 mts Cantidad 4, cintas de 50 mts cantidad 2.
- Medidor láser de distancias con las siguientes características:
 - Diodo láser 635 nm, < 1 mW
 - Margen de medición 0,05 – 50 m
 - Clase de láser 2
 - Exactitud de la medición habitual $\pm 1,5$ mm
 - Tiempo de medición habitual < 0,5 s
 - Tiempo máx. de la medición 4 s
 - Alimentación de tensión 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
 - Desconexión automática 5 mín.
 - Peso, aprox. 0,14 kg
 - Longitud 115 mm
 - Anchura 53 mm
 - Altura 32 mm
 - Unidades de medida m/cm/mm

Útiles de Librería

Se detallan los elementos básicos. (A reposición según solicitud de la Inspección de Obra)

- Lápices
- Cartuchos de Impresora de reposición
- Resma Ledesma Autor. Formato: A4.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte Subsecretaría de Obras

- Resma Ledesma Autor Formato A3
- Voligoma
- Scotch
- Engrampadora Cantidad 2 + Broches 21/6
- Separadores de carpetas A4
- Folios Plásticas A4
- Trincheta (cutter)
- CD o DVD grabables
- Sobres para CD – DVD
- Post-It Medida 3,8x50
- Aprieta papel tipo binder, color negro. Medida: 32 mm.
- Clips Nº8 78mm x 50
- Biromes colores colores negro, rojo y azul
- Cuadernos A4 con espiral Hoja cuadriculada
- Cajas armables para archivo
- Bandas Elásticas
- Saca Puntas
- Perforadora De Papel Base De Madera
- Bibliorato De Colores A4/oficio Forrado Pvc X 50
- Resaltador Pelikan Flash

Comunicación

Telefonía celular móvil tipo smartphone, tarifa plana para 3 personas, con un mínimo de trescientos sesenta (360) minutos mensuales, en el ámbito de la CABA hasta la firma del Acta de Recepción Provisoria.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Circular aclaratoria

Número:

Buenos Aires,

Referencia: CIRCULAR SIN CONSULTA N° 3 - LICITACIÓN PÚBLICA - OBRA: “Puesta en valor de Infraestructuras Deportivas del Parque Roca para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 - Parque Olímpico - Pabellón B”

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.