Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UNIDAD PROYECTO ESPECIAL "TEATRO COLÓN"

"Año 2011 Buenos Aires Capital Mundial del Libro"

LICITACION PÚBLICA Nº: 614 / 2011

EXPEDIENTE Nº: 187.890 / 2011

OBRA: "ENTORNO TEATRO COLÓN – ETAPA 1"

Fecha de emisión: de abril de 2011

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA Nº 6

Se emite la presente Circular Aclaratoria con Consulta en los siguientes términos:

CONSULTA Nº 1:

Asunto: ***Licitación Entorno Teatro Colon – Plaza Vaticano-Reemplazo de Cañerías existentes***

Texto: ***"Solicitamos planos de demolición y delimitación de la la obra.."***

Texto: ***"Nuestros Asesores Sanitarios en consulta con AYSA Regional Capital, se pusieron en conocimiento de un acuerdo entre Aysa y el Teatro Colón para el reemplazo de la Cañería existente de provisión de Agua de diámetro 125mm (y que atraviesa la zona de influencia de la obra que nos ocupa), por una nueva traza de Caño de Hierro dúctil de diámetro 150mm de aproximadamente 200m de longitud y que el proyecto ejecutivo de dicha cañería para su aprobación por Aysa y la construcción de dicha cañería son condición sine qua non para cualquier modificación que se necesite realizar en la traza de la cañería existente. Por favor corroborar la existencia de ese acuerdo para tenerlo en cuenta en nuestra oferta. Por otra parte nos informaron que la provisión del caño de hierro dúctil exigido por Aysa tiene una demora de aproximadamente 90 días, lo cual haría imposible el cumplimiento del plazo estipulado para la licitación."***

RESPUESTA Nº 1:

Existe el acuerdo con AYSA citado en su consulta. El costo del reemplazo de la cañería existente será por cuenta del Comitente, motivo por el cual los oferentes no lo tendrán en cuenta en su Oferta. No se amplía el Plazo de Obra de ciento diez (110) días corridos estipulado en la Licitación.

Arq. Jose María Cacciola
Director Ejecutivo
Unidad Proyecto Especial Teatro Colón
Ministerio de Desarrollo Urbano