

Expediente: EX-2022-10627532- -GCABA-DGCCYA

Número del proceso de contratación: 10179-0023-LPU22

Nombre del proceso de contratación: METROBUS DEL BAJO ETAPA II – PARADORES

Unidad Operativa de Contrataciones: 10179 - D. G. COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES Y ADMINISTRACIÓN

Información de la circular

Número de circular: 6

Tipo de circular: Sin consulta

Tipo de proceso: Licitación Pública

Fecha de publicación: 29/4/2022

Motivo de la circular: Se emite la presente a efectos de informar lo siguiente: Para la confección de la oferta y para una mejor interpretación del rubro 9.0 VIDRIOS y los ítems que lo componen, se establece que cuando se indique "grafica ploteada interior" / "ploteo" / "ploteo vinílico", se estará haciendo referencia a una "grafica ploteada interior con pintura frita cerámica". A su vez, se aclara que para los ítems 9.4, 9.6, 9.7 y 9.8 que refieren a los paneles transluminados que integran el rubro 9.0 VIDRIOS, se consideran compuestos por 2 vidrios laminados y templados, uno rebatible y el otro fijo, ambos con una gráfica ejecutada con pintura frita cerámica. Se describe a continuación detalle de los mismos conforme lo establece el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2022-11708278-GCABA-DGIT): 9.4- el panel se compone de 2 vidrios, cada uno de 6mm (3+3) laminado templado con pintura frita cerámica. 9.6 -el panel está compuesto por 2 vidrios, cada uno de espesor 5+4 laminado y templado con pintura frita cerámica. 9.7- el panel está compuesto por 2 vidrios, cada uno de espesor 5+4 laminado y templado con pintura frita cerámica. 9.8- el panel está compuesto por 2 vidrios, cada uno de espesor 5+4 laminado y templado con pintura frita cerámica.

Aclaratorias:

- Se emite la presente a efectos de informar lo siguiente: Para la confección de la oferta y para una mejor interpretación del rubro 9.0 VIDRIOS y los ítems que lo componen, se establece que cuando se indique "grafica ploteada interior" / "ploteo" / "ploteo vinílico", se estará haciendo referencia a una "grafica ploteada interior con pintura frita cerámica". A su vez, se aclara que para los ítems 9.4, 9.6, 9.7 y 9.8 que refieren a los paneles transluminados que integran el rubro 9.0 VIDRIOS, se consideran compuestos por 2 vidrios laminados y templados, uno rebatible y el otro fijo, ambos con una gráfica ejecutada con pintura frita cerámica. Se describe a continuación detalle de los mismos conforme lo establece el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2022-11708278-GCABA-DGIT): 9.4- el panel se compone de 2 vidrios, cada uno de 6mm (3+3) laminado templado con pintura frita cerámica. 9.6 -el panel está compuesto por 2 vidrios, cada uno de espesor 5+4 laminado y templado con pintura frita cerámica. 9.7- el panel está compuesto por 2 vidrios, cada uno de espesor 5+4 laminado y templado con pintura frita cerámica. 9.8- el panel está compuesto por 2 vidrios, cada uno de espesor 5+4 laminado y templado con pintura frita cerámica.

Comunicaciones enviadas al Contratista

Medio de comunicación	Cantidad enviada
Correo electrónico	1



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40º Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

**Hoja Adicional de Firmas
Circular**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Circular

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.