



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2016, Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina”

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Subsecretaría de Obras

Dirección General de Infraestructura Gubernamental

CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 3

Nº expediente: EX-2016-15652842-MGEYA-DGIGUB

Licitación Pública Nº 875 - SIGAF -2016

OBRA: “ADECUACIÓN DEL EDIFICIO CORRIENTES 1681 INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE TEATRO COLÓN”

Se emite la presente circular a efectos de:

- 1- Ampliar la documentación licitatoria: se entrega el plano de Instalación Termomecánica ISATC-IT-01
- 2- Modificar el modelo del artefacto del ítem 3.10.1.10 del PET, donde dice:

EC1 – EMBUTIDO 60X60 - CON PLACA DE LED.



Modelo de referencia: Lena Led 60W – 65008-L60-40B (Artelum) o calidad superior.

Luminaria para embutir. Construida totalmente en chapa de acero estampada. Difusor en acrílico opalino. Cableado y armado con equipo eléctrico de primera calidad. Tratamiento de pintura en polvo epoxy blanca termoconvertible. IP 20. Lámpara: **LED 60 w – 3000K - 4106 lm**
Tensión: 12v. CRI 85.

Equipo Incorporado, tipo: transformador Electrónico profesional.

Factor de potencia: $\lambda \geq 0.95$.

Filtro de Armónicas: THDI $\leq 10\%$



Tecnología led utilizada



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

“2016, Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina”

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Subsecretaría de Obras

Dirección General de Infraestructura Gubernamental

Debe decir:

EC1 – EMBUTIDO 60X60 - CON PLACA DE LED.

Modelo de referencia: FENIX Led 60W – 35057-L60-40B- LED (Artelum) o calidad superior.

Luminaria para embutir. Construida totalmente en chapa de acero estampada. Difusor en acrílico opalino. Marco Escalonado perimetral desmontable en Aluminio Extruido. Difusor frontal acrílico mate. Iluminación Directa. Cableado y armado con equipo eléctrico de primera calidad. Tratamiento de pintura en polvo epoxy blanca termoconvertible. IP 20


Lámpara: OSRAM LED 60 w – 3000K - 4106 lm

Tensión: 12v. CRI 85.


Equipo Incorporado, tipo: transformador Electrónico profesional.

Factor de potencia: $\lambda \geq 0.95$.


Filtro de Armónicas: THDI $\leq 10\%$



Tecnología led utilizada



LED 60 w



LED 60 w



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Circular aclaratoria

Número:

Buenos Aires,

Referencia: CIRCULAR SIN CONSULTA N° 3 - Licitación Pública N° 875 - SIGAF -2016

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.