


- SIST. DE RECOLECCIÓN DE AGUAS DE LLUVIA - AGUAS RECUPERADAS - LEY CABA 4237
TANQUE ACUMULADOR Ccp: 1.500 lts.
CLL DESBORDA A CORDÓN VEREDA
- ④ FILTRO DE HOJAS Y SEDIMENTOS
PREVIO PASAJE POR EL EQUIPO DE BOMBAS (SEGUN PLEGUE)
- ⑥ EQUIPO DE PRESURIZACIÓN PARA AGUA DE LLUVIA RECUPERADA PARA LIMPIEZA DE PISO PB Y RIEGO
2 BOMBAS CENTRIFUGAS VERT.
CAUDAL: 1.5M3/h. 20 Mc. C/U
- AI CPP 05/ESQ. AUMENT. A TO. DE CIRC.
VE GRAL04 C.SERV CPP013 BANCHIO CON TAPA CON LLAVE
- AP CPP 05/ESQ. AUMENT. A TO. DE RESERVA
VE GRAL03 C.SERV CPP013 BANCHIO CON TAPA CON LLAVE
- 2 TANQUES DE ACERO INOXIDABLE AFFINITY VERTICAL IN BASE
CAPACIDAD: 2.000 lts. C/U
ALTURA: 1.80 MTS.
DIAMETRO: 1.22 Mts.
1 ACCESO Ø0.50 Mts.
B.D.T. H5020025
- EQUIPO DE PRESURIZACIÓN CON BOMBA VARIABLE SALVASON LINEA HYDROVAL
MOD.HM MUY 1804-3 CV-B14
BOMBAS CENTRIFUGAS VERT.
CAUDAL: 3M3/h. 30 Mc. C/U
CONECTORES A BOX ON 75
BANCHIO DE CIERRE
2 MANIF. DE RETENCIÓN
INSTRUMENTACIÓN
INSTRUMENTACIÓN A FLOTANTE
INSTRUMENTACIÓN DE PRESIÓN
INSTRUMENTACIÓN ELÉCTRICA P55
EQUIPO DE PRESURIZACIÓN CON BOMBAS CENTRIFUGAS (500 lts.)
- CONEXION CLOACAL CH0100 PENDIENTE 1/80 TAPADA DE PROTECCIÓN A VERIFICAR POR CONTRATISTA

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECIONARA LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA D.G. O.M. Y LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA.		PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION.		MODIFICACIONES:		<table><tr><th>REVISION</th><th>FECHA</th><th>DESCRIPCION</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>		REVISION	FECHA	DESCRIPCION	-	-	-																									<div><div>MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura</div><div>Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires</div></div>		
REVISION	FECHA	DESCRIPCION																																						
-	-	-																																						
Nota:				<div><div>estudioLabonia</div><div>Calle 3549 6142Buenos Aires - Argentina Tel: 5541 11 4700 0800 / 0802 / 4700 3012</div></div>				<div>Obra:ARCHIVOS GCBA MODULO I</div> <div>Plano:Instalación Sanitaria</div> <div>Fecha:JUNIO 2014</div> <div>Eq. de Proyecto: Est. Labonia</div> <div>Dibujó: L.Russo</div> <div>Revisó:DGPUYA</div> <div>Escala: 1/250</div>			<div>Plano N°</div> <div>IS01</div>																													