



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"2016, Año del Bicentenario de la declaración de la Independencia de la República Argentina"

CIRCULAR N° 1 CON CONSULTA

EXPEDIENTE N° 12.426.213/MGEYA-DGEV/2016

OBJETO LLÁMASE A LICITACIÓN PÚBLICA N° 1159/SIGAF/2016 PARA CONTRATAR LA SIGUIENTE OBRA: "CIRCUITO AERÓBICO ENTORNO GOLF"

Consulta N° 1: PET ITEM 3.6.1.1 provisión y colocación de luminaria tipo IEP FO5- ATIK ISTANIUM o equivalente.

En donde se indique en los planos del proyecto GLF_ARQ_01, se colocaran farolas de iluminación del modelo tipo IEP FO5 TAPA CURVA DIFUSOR OPAL, con su correspondiente columna modelo CL 17 de 3,2 metros de altura o equivalente en el mercado. Lámpara tipo LED de VIAL simétrica de 100 watt temperatura 4000 K.

Según el fabricante IEP el modelo ATIK ISTANIUM es una luminaria que utiliza lámparas de tipo halógenas y no así LED. En el caso que sea d tipología LED, según refiere el fabricante, debería ser el modelo ATIK LED. Por lo tanto, y en vista de lo indicado, pretendemos que se aclare, para evitar cualquier ambigüedad, qué modelo de luminaria van a requerir.

Respuesta N° 1:

El artefacto requerido es FO5 LED de 81 WATT, tecnología de LED.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2016-Año del Bicentenario de la Declaración de Independencia de la República Argentina

**Hoja Adicional de Firmas
Circular**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: CIRCULAR N° 1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.