

Obra:

Escuela Jonte

VENTILADORES DE EXTRACCION						
EQUIPO	UBICACIÓN	SERVICIO	CAUDAL l/s	Contrapr Pa	TIPO	Observaciones
VE-SS-01	SS	Sala de Bombas	135.00	180	En Linea	
VE-PB-01	PB	Cocina Cantina	130	150	En Linea	
VE-PB-02	PB	Sala de tanques	458	150	En Linea	
VE-PB-03	PB	Baño Disc	64	80	Axial	Para Amurar
VE-P1-01	1ºP	Baño Disc	64	80	Axial	Para Amurar
VE-P2-01	2ºP	Baño Disc	64	80	Axial	Para Amurar
VE-P3-01	3ºP	Offices	110	200	En linea	
VE-P3-02	3ºP	Baño Disc	64	80	Axial	Para Amurar
VE-PA-01	P Azotea	Deposito Deportes	124	50	Axial	Para Amurar
VE-PT-01	P Techo	Sala Termomec	380	80	Hongo	
VE-PT-02	P Techo	SM Ascensores	380	80	Hongo	