

**Expediente:** EX-2021-19421077- -GCABA-DGCCYA

**Número del proceso de contratación:** 10179-0006-LPU21

**Nombre del proceso de contratación:** AMPLIACION RED PLUVIAL CUENCAS DEL RIACHUELO - METROBUS DEL BAJO

**Unidad Operativa de Contrataciones:** 10179 - D. G. COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES Y ADMINISTRACIÓN

## Información de la circular

**Numero de circular:** 2

**Tipo de circular:** Con consulta

**Tipo de proceso:** Licitación Pública

**Fecha de publicacion:** 22/07/2021

**Motivo de la circular:** Se responde a consulta.

### Aclaratorias:

- Consulta: Sobre el ítem 4.1.1 del PET: Es factible para dentro del tunnel liner optar por caños con junta de aro de goma y no soldados como especifica el pliego. Otra opción sería el gunitado interior del tunnel liner para que actúe como cañería propiamente.  
Respuesta: Se admite la opción de tubos con aros de goma. No la del gunitado interior.

## Comunicaciones enviadas al Contratista

Medio de comunicación	Cantidad enviada
Correo electrónico	1



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas  
Circular**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Circular

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.