

Obra:

## Escuela Jonte

VENTILADORES DE INYECCION						
EQUIPO	UBICACIÓN	SERVICIO	CAUDAL L/s	Contrapr Pa	TIPO	Observaciones
VI-SS-01	SS	Sala de Bombas	135	180	En Linea	
VI-PA-01	PT	Presurizacion de Escalra	18858	630	Fan Plenum	