



**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  
Subsecretaría de Obras

**CIRCULAR SIN CONSULTA N° 3**

**EX-2018-33408158-MGEYA-DGIGUB**  
**LICITACION PÚBLICA OBRA: " ESCUELA MEDIA ÁLVAREZ JONTE N° 3867"**

1. Aclaraciones sobre los siguientes ítems del PET

**A - CIELORRASOS**

Se hace la siguiente aclaración respecto al ítem 3.8.3 del PET, Cielorraso tipo C3, el mismo se ubica en la esclusa de acceso en PB, podrá ser de placa de yeso apto semicubierto de 12.5 mm (marca de referencia: Durlock Semi Cubierto, calidad equivalente o superior) o de placa de cemento de 10 mm. (marca de referencia: Durlock Cementia Estándar, calidad equivalente o superior)

La estructura del cielorraso dependerá del sistema adoptado, según indicaciones técnicas del proveedor.

**B - ACLARACION: ESTRUCTURA DE HORMIGÓN**

Se hace la siguiente aclaración, los tabiques de H°A° de elevación, de la caja de ascensor y en medianera indicados en planos de estructura, están incluidos en la planilla de cotización en el cómputo de las columnas de H° Visto, ítem 4.2.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas  
Circular aclaratoria**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** CIRCULAR SIN CONSULTA N° 3 - ESCUELA JONTE

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.