**Obra:** **Escuela Jonte**

| UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Designacion | Ubic | Servicio | AIRE | | SERP DE AGUA CALIENTE | | | | Observaciones |
| | | | CAUDAL | | CAP | LADO AGUA | | | |
| | | | Total L/s | A. Ext L/s | Total Kw | Caudal m3/h | T entr ºC | T sal ºC | |
| | | | | | | | | | |
| UTA-PB-01 | PB | General | 1975 | 1455 | 58.5 | 5.1 | 80 | 70 | |
| UTA-P1-01 | 1º Piso | General | 2814 | 1128 | 49.0 | 4.3 | 80 | 70 | |
| UTA-P2-01 | 2º Piso | General | 2832 | 1202 | 48.8 | 4.3 | 80 | 70 | |
| UTA-P3-01 | 3º Piso | General | 2840 | 995 | 53.4 | 4.6 | 80 | 70 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |