

ESQUEMA UNIFILAR TS-03

DE TABLERO PRINCIPAL TP-01

LS-03 Stx. 4X10mm2+T

TABLERO SECCIONAL TS03

L R,S,T

Fus 3x2A

INTERRUPTOR SECCIONAL

IT 4x40A
CLASE C
ICC 4,5KA

BARRAS Icc 3KA

B.E.P.

Jabalina tipo Copperweld
2x3000x19

- IUG 01
ILUM.
DE USO
GENERAL
- IUG 02
ILUM.
DE USO
GENERAL
- IUG 03
ILUM.
DE USO
GENERAL
- IUG 04
RESERVA
ILUMINACION
EQUIPADA
- TUG 01
TOMA
DE USO
GENERAL
- TUG 02
TOMA
DE USO
GENERAL
- TUG 03
TOMA
DE USO
GENERAL
- TUG 04
TOMA
RESERVA
EQUIPADA
- TUE 01
TOMA USO
ESPECIAL
A°A°
- TUE 02
TOMA USO
ESPECIAL
A°A°
- TUE 03
TOMA USO
ESPECIAL
A°A°
- TUE 04
TOMA USO
ESPECIAL
A°A°
- TUE 05
RESERVA
TOMA USO
ESPECIAL
EQUIPADA
- EMER 01
EMERGENCIA
- RES 01
RESERVA
EQUIPADA
TRIFASICA

NOTA:
Todas las medidas y niveles deberán replantearse en obra. Las que figuran en el plano son indicativas.

DOCUMENTACIÓN PARA LICITAR
No apta para construir.

 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires	MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE SECRETARIA DE TRANSPORTE DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE			DGIT  En todos vos.	
	OBRA: REFUNCIÓNALIZACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PLAYA DE REGULACION SUCRE		Escala: S/E		Fecha: AGOSTO
	RUBRO: INSTALACION ELECTRICA		Versión: 01		PRSUCRE-IE-01
	PLANO: UNIFILARES				