



Licitación Privada N° 399/23
“Salida Auxiliar, edificio SBASE – sede Agüero”.

CIRCULAR CON CONSULTA N° 02

Se informa a los interesados en participar de la presente Licitación Privada las respuestas a las consultas recibidas:

CONSULTA 1: *“En cuanto a la escalera metálica, sería necesario un detalle o especificaciones técnicas para la cotización, materiales, espesores, si es ciega entre escalones, dimensiones de pasamanos, etc.”*

RESPUESTA:

El tramo de escalera metálica, su diseño y construcción estará a cargo de la contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas generales indicadas en el artículo **7.5. Estructuras metálicas** del Pliego de Especificaciones Técnicas (SSA1-AGU-OC-EU-PET1-A8.)

Como orientación se indica:

Vigas Principales UPN 180mm

Escalones: Los escalones son cerrados, de chapa semilla de melón, con espesor mínimo 3,2m y si fuera necesario reforzar con perfiles L 55mmx4,2mm

Baranda tomada a pared: Caño Ø40mm x 1.6 mm

CONSULTA 2: *“El desmonte y retiro de la garita de vigilancia blindada, que figura en planos, no figura en los ítemizados, y es un ítem muy importante, se agrega en un ítem varios?”*

RESPUESTA:

El desmonte y retiro de garita de vigilancia blindada está incluida en el ítem **“SS-AGV1-ESC-01.1.6 - Desmantelamiento de tabiquería oficinas existente en Planta Baja”** de la planilla de cotización (SSA1-AGU-OC-PC-0001-AH)

CONSULTA 3: *“El desmonte de las UTA del laboratorio, que figura en planos, no figura en ítemizados y demandará un trabajo importante tanto de desguace como de retiro del edificio, se agrega en un ítem Varios?”*

RESPUESTA:

El desmonte y retiro de las UTA del laboratorio está incluido en el ítem **“SS-AGV1-ESC-02.1.1 – Demolición de tabiquería”** de la planilla de cotización (SSA1-AGU-OC-PC-0001-AH)

CONSULTA 4: *“En cuanto a la alarma con cierre magnético solicitada en el ítem 01.9.1, a qué tipo de alarma se refiere? sólo una sirena? alarma con conexión a alguna central? etc.”*



RESPUESTA:

Indicado en el ítem **“SS-AGV1-ESC-01.9.1 – “Sistema de alarma con cierre magnético”** responde a un sistema de alarma que este conformado por los siguientes componentes: sensor magnético blindado para detección de apertura de puerta, central de alarma antirrobo, batería, teclado y dos sirenas con antidesarme (Ubicadas una en el sector de puerta de salida y la otra en la guardia de Agüero, ambas alimentadas con salidas independientes desde la central).

Nota: Se podrá prescindir de la central de alarma, batería, teclado y una sirena con antidesarme, en el caso que se pueda incluir el sensor magnético blindado en una zona de la central de alarma de Agüero y soporte el consumo de la salida de una sirena con antidesarme.

Se deberá instalar dicha alarma siguiendo los lineamientos emitidos por la AEA 90.364 parte 7 en lo concerniente a instalaciones de MBT (Muy Baja Tensión).

CONSULTA 5: *“En la visita se mencionó una lucarna en techo de caja de escalera, la cual no figura en ítemizados ni en planos, en caso de que deba ser cotizada, será necesario el detalle o características de la misma.”*

RESPUESTA:

No Aplica

CONSULTA 6: *“Respecto al anexo X referido a medio ambiente higiene y seguridad cuales son los requisitos de protección de medio ambiente que requieren en específico ya que en los trabajos a realizar no se encuentran las características de mucho de lo desarrollado en el documento que adjunto que consta en pliego. Desde ya muchas gracias. Favor confirmar recepción”.*

RESPUESTA:

Conforme a la obra objeto de la presente licitación y a la documentación que hace parte del llamado, el contratista deberá estarse a los dispuesto en el anexo X (IF-2023-22427985-GCABA-SBASE), pudiendo usar como modelo para el PGA el índice referido en IF-2020-10265715-GCABA-SBASE.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

**Hoja Adicional de Firmas
Circular**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EX-2023-25245839- -GCABA-SBASE - L.Priv 399/23 - CCC 02

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.