

# CERTIFICADO DE LIMPIEZA DE CAMPANAS, CONDUCTOS Y AFINES

Domicilio donde se realizó el servicio: .....

## Datos de la Empresa de Limpieza de Campanas, Conductos y Afines:

Titular/Razón Social:			
CUIT		Nº Permiso	
Fecha de servicio de Limpieza:			

### Tipo de artefacto cocina:

- De Combustión o Eléctricos con calentamiento de aceites/grasas.
- Eléctricos sin calentamiento de aceites/grasas con potencia igual o mayor a 8 kw/h.
- Eléctricos sin calentamiento de aceites/grasas con potencia menor a 8 kw/h.

### Tipo de sistema de extinción:

- Automático:** detección + extinción automática canalizada + extintor clase K (*Semestral*)
- Semiautomático:** detección + extinción manual canalizada + extintor clase K (*Cuatrimestral*)
- Manual + Detección:** detección + extintor clase K (*Trimestral*)
- Manual:** sólo con extintor clase K (*Bimestral*)
- Manual:** sólo con extintor ABC (*Bimestral*)

### Descripción de la instalación tratada y trabajos realizados - Protocolo de actuación:

--

Como Propietario/Apoderado de la Empresa de Limpieza de Campana, Conductos y Afines, declaro que los trabajos realizados y descritos en el presente certificado resultaron en todo suficientes para la utilización segura y acorde a normativa vigente de la instalación extracción de humos de cocción en referencia.

--

Firma y aclaración del Propietario / Apoderado de la instalación

--

Firma y aclaración del Propietario / Apoderado de la Empresa de Limpieza de Campanas, Conductos y Afines

## Información sobre Reglamentación Técnica RT-050100-020601-01:

Periodicidad de los Certificados según características de la instalación.

En el siguiente cuadro se determinan las periodicidades obligatorias para la certificación de limpieza, siendo éstas condiciones de mínima y sin perjuicio de los trabajos y certificaciones adicionales entre períodos obligados, que la necesidad y/o uso propio de la actividad requieran para garantizar la seguridad:

	Tipo de artefacto cocina	Campana con Conducto	Tipo de extinción	Periodicidad de limpieza de campana, conducto y afines
Local cocina o espacio para cocinar	De combustión* o Eléctricos con calentamiento de aceites/grasas	<b>Obligatoria</b> (con tipo de extinción a elección)	<b>Automático</b> <i>incluye: detección + extinción automática canalizada + extintor clase K</i>	<b>Semestral</b>
			<b>Semiautomático</b> <i>incluye: detección + extinción manual canalizada + extintor clase K</i>	<b>Cuatrimestral</b>
			<b>Manual + Detección</b> <i>incluye: detección + extintor clase K</i>	<b>Trimestral</b>
			<b>Manual</b> <i>con extintor clase K</i>	<b>Bimestral</b>
	Eléctricos sin calentamiento de aceites/grasas con potencia igual o mayor a 8 kw/h	<b>Obligatoria</b>	<b>Manual</b> <i>con extintor clase ABC</i>	<b>Bimestral</b>
	Eléctricos sin calentamiento de aceites/grasas con potencia menor a 8 kw/h	<b>Opcional</b>	<b>Propia del local</b> <i>con extintor clase ABC</i>	<b>Trimestral</b> <i>(de existir)</i>

- En un HORNO con CONDUCTO incorporado, no se exigirá CAMPANA y deberá cumplir con la condición A9 y la limpieza del conducto