



LICITACIÓN PÚBLICA 217/18

OBRAS DE ADECUACIÓN DE ACCESOS EN LA RED DE SUBTE Estación Plaza de Mayo (Línea A) – Estación Retiro (Línea C)

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 07

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2018

Se pone en conocimiento de los interesados en participar de la presente Licitación que en función de los requerimientos técnicos de SOFSE para la instalación del ascensor ubicado en el Sector 03 se modifica el lugar de la acometida eléctrica para el Tablero Seccional (TS) del nuevo ascensor. El conexionado de dicho TS se debe realizar en el TGBT ubicado en el Centro de Potencia (CP) del Ferrocarril Roca (SOFSE) no en el CP de la estación Retiro del Subte, como se había indicado originalmente. Además se incorporan especificaciones técnicas sobre la instalación eléctrica y requerimientos generales que se deben respetar.

Asimismo, se informa que se ha emitido una nueva revisión de los planos eléctricos de canalizaciones, iluminación y tomacorrientes del Sector 05. La nueva emisión incorpora ajustes y correcciones generales de proyecto.

Los adjuntos enunciados en esta Circular se podrán descargar de la carpeta **Anexo CSC 07** que se encuentra en el link de Dropbox con la documentación del llamado:

<https://drive.google.com/drive/folders/1MqBB5UOBHh7RA1nNGnQsRi3zKaWBeUex?usp=sharing>

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.


Gabriel Gallo
Coordinador de Licitaciones
Gerencia de Compras y Contrataciones
Subterráneos de Buenos Aires S.E.