



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Rta s/NO-2018-29940418- -OGDAI

En respuesta a: NO-2018-29940418- -OGDAI

A: María Gracia Andía (OGDAI),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Ud. en respuesta de la NO-2018-29940418- -OGDAI.

A mayor abundamiento, esta Dirección General cumple en informar:

Que las normas IRAM son documentos que establecen, por consenso y con la aprobación de un organismo reconocido, reglas y criterios para usos comunes y repetidos. Es decir, establece las condiciones mínimas que debe reunir un producto o servicio para que sirva al uso al que está destinado.

Que el proceso que a seguir para el otorgamiento de la certificación emitida por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, establece un control que comprende toma de muestras, ensayos y verificaciones a los efectos de constatar el cumplimiento de la norma específica.

Esto quiere decir que si los materiales de solado amortiguante empleados en diferentes áreas públicas de la Ciudad cuentan con la certificación IRAM 3616, los mismos han superado con éxito el procedimiento establecido por el órgano aludido para que de esta forma cumplan con lo solicitado por la Ley N°455 del GCBA. El Gobierno de la Ciudad considera suficiente la certificación de esta institución referente en el ámbito Nacional e Internacional por lo que no realiza estudios técnicos de este material por separado.

Dicho esto, las características técnicas del material utilizado que cumplen con los requisitos mencionados anteriormente son las siguientes:

- Baldosas de caucho reciclado con 2 capas independientes selladas entre sí. La superficie es lisa, impermeable y resistente a cortes y pinchaduras. Las medidas pueden variar.
- La capa de tránsito está realizada en goma compactada con no menos de 5 mm de espesor. Dicha capa está conformada por goma del color escogido para la ocasión y no debe ser recubierta por una capa de pintura superficial.

Estos pisos se instalan sobre una carpeta de cemento alisado, y se adhieren con un producto especial.

Sin otro particular saluda atte.